

Дефектовочная ведомость

Место составления Московской область, г.о.Истра, дер.Огарково, тер.СНТ «Вика»

По результатам обслуживания линии ВЛ-0.4 кВ СНТ «Вика» установлено, что от опоры ВЛ №35 и до опоры №48 идёт две линии, одна над другой (внизу линия №3, вверху линия №2). На линии №2 используются из трёх фаз – две, третья фаза используется для уличного освещения. Поэтому трёхфазные приборы учёта садоводов совмещают линию №2 и линию №3. Третью фазу они берут из линии №3. На линии №3 используется только три фазы, фаза «ноль» используется с линии №2.

Название организации :

ИП Мартынов А.В.

лицензия 317774600553855

выдана от 24.11.2017

Подпись лица, проводившего обследование:

М.П.



/Мартынов А.В./